

	T.C. HALIÇ ÜNİVERSİTESİ YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ/ YANGIN POMPA ODASI HAFTALIK-AYLIK TAKİP FORMU	Doküman No	YTD.FR.009
		İlk Yayın Tarihi	
		Revizyon No	
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	1/1
		Sorumlu	İlgili Dokümanlar

HALIÇ ÜNİVERSİTESİ	YANGIN POMPA ODASI HAFTALIK KONTROL FORMU	YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ
-------------------------------	--	--

KONTROL BİLGİLERİ		LOKASYON TEKNİK PERSONELİ	
Lokasyon		KONTROL PERİYODU	Haftalık
Tarih			Aylık
Kontrol Eden			Acil Durum
		İMZA	

SIRA NO	YANGIN POMPA DAİRESİ KONTROL SİSTEMİ	EVET	HAYIR	AÇIKLAMA
YANGIN POMPA DAİRESİ				
1	Pompa dairesi kapalı konumda ve uyarı levhası mevcuttur			
2	Pompa Sisteminin bulunduğu odadaki duman dedektörleri çalışır			
3	Pompa dairesindeki panoda göstergeler aktif konumdadır.			
SU DEPOSU				
4	Depodaki su seviyesi uygundur.			
5	Manometre kapasitesi işaret ve okunabilirliği uygundur.			
6	Depoya su veren sistemde herhangi bir sızdırma mevcut değildir.			
7	Su deposu fiziksel olarak herhangi bir zarar görmemiştir.			
YANGIN POMPASI UYGUNLUK VE ÇALIŞMA				
8	Ekipman bilgisi ve uyarı levhaları mevcuttur.			
9	Ortam Koşulları uygundur. (Temizlik ve havalandırma).			
10	Pompa sıcaklıkları uygundur.			
11	Elektrik Tesisatı uygundur (Şalter, Tesisat, Pano, kablolar,			
12	Pompalarda kaçak bulunmamaktadır.			
13	Jokey pompada herhangi bir arıza bulunmamaktadır.			
14	Yangın pompalarında arıza bulunmamakta yedekli konumdadır.			
15	Kontroller sırasında Sistemin Çalışmaya uygun durumda			
ÇALIŞMA DENEYİ				
16	Manuel çalışma deneyi yapılmıştır			

NOT! Çalışma deneyi aylık kontrolde yapılacaktır.

BAKIMI YAPAN	YETKİLİ
AD-SOYAD,İMZA (TEKNİSYEN)	AD-SOYA,İMZA

5.Levent Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Cd No: 14-12, 34060 Eyüpsultan/İstanbul

www.halic.edu.tr
yapiisleri@halic.edu.tr