

	T.C. HALIÇ ÜNİVERSİTESİ YAPI VE TEKNİK İŞLER DİREKTÖRLÜĞÜ/ TRAFO BAKIMI SERVİS FORMU	Doküman No YTD.FR.010 İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No	Sorumlu İlgili Dokümanlar		
Y.G. ENERJİ TESİSLERİ İŞLETME SORUMLULUĞU PERİYODİK KONTROL RAPORU		FORM NO FNF - 1 Rev.1 TARİH			
Tesis Sahibinin Adı Normal veya Trafik No Tesisin Enerji Ağıdağı TM ve Fider Adı Tesisin Bulunduğu Adres					
TRAFO TESİSİNİN ÖZELLİKLERİ					
BİNA	Sigort (kVA)	Serim (kV)			
	Yeri ve Bağlantı Noktası	Bina Tipi			
	Koruma Şekli (Primer/sekunder)	Topraklama Tipi			
A. Y.G. TESİSİNDE YAPILACAK KONTROL VE TESPİTLER					
		UYGULAN	UYGULAN DEĞİL	KARŞISINI OLAN	
1) Tesis İş Güvenliği (Tesislerdeki Direklerin Sağamlığı, Korkutukların ve Ölümlü Tehlike Levhası veya İşaretinin Olup Olmadığının Kontrolü v.b.) Mervucatına Uygun Mu ?		☐	☐	☐	
2) İş Güvenliği ve Kişisel Koruyucu Malzemeler Mevcut Mu ?					
36 kV İzole Edilen		36 kV İzole Çizme	36 kV İzole Sırtı	36 kV Kontrol Kabin	Topraklama İstikası
☐		☐	☐	☐	☐
3) Tesisin Tek Hat Şeması Açık M? Manevra Talimatları Hazırlanmış M?		☐	☐	☐	☐
4) Tesisin Tüm Manevra Elemanları (Ayarıcı ve Kesiciler v.b.) Çalışıyor Mu ?		☐	☐	☐	☐
5) Açık Gerilime Karşı Koruma Düzenleri (Parafidurlar v.b.) Mevcut ve Uygun Değerde M?		☐	☐	☐	☐
6) Sigortalı Ayırıcılarda Sigortalı Orjinal ve Uygun Değerde M?		☐	☐	☐	☐
7) Koruma ve Kumanda Sistemi (Ağı ve Redresörleri) Normal Çalışıyor Mu ?		☐	☐	☐	☐
8) Koruma Rölöleri Ayarları Uygun Değerde M?		☐	☐	☐	☐
9) Enerji Bütün Bölümler İçin Emniyet Mesafesi Uygun Mu ?		☐	☐	☐	☐
10) Tesisin Tüm Teçhizat Adreslemeleri Yapılmış M?		☐	☐	☐	☐
11) Tesisin Yalıtım Seviyesi Uygun Mu? (İzolatlarda çatlık veya kırık güm yalıtım seviyesini düşüren unsurlar göz önünde bulundurularak)		☐	☐	☐	☐
12) Trafik Odası Havalandırması Yeterli M?		☐	☐	☐	☐
13) Ek. Kuv. Akım Tesisinin Bulunduğu Bina ve Elektriksel Teçhizat Temizliği Uygun Mu ?		☐	☐	☐	☐
14) Tesisin Yangın Algılama, Yangın Söndürme Sistemi veya Yangın Topu Ve Acil Aydınlatma Ammatörleri Mevcut Mu ?		☐	☐	☐	☐
15) İşletme, Koruma ve Parafid Topraklamaları Normal Çalışıyor Mu ? Bütün Metal Aksamlar Topraklanmış M? (E.T.T.Y.'ne Göre Kontrolün Yapılması)		☐	☐	☐	☐
B. İLGİLİ YÖNETMELİK VE ŞARTNAMESİ					
1) Elektrik Kuvveti Akım Tesisleri Yönetmeliği 2) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği 3) Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönetmeliği 4) TEDAŞ (Topografya ve Harita) ETÜD ve Aplikasyon 5) TEDAŞ ve TEİAŞ İş Güvenliği Yönetmeliği 6) TEDAŞ Reaktif Güç Komp. Tesisleri Teknik Şartnamesi 7) TEDAŞ Proje Özel Şartnamesi 8) Proje Teknik Şartnamesi					
C. Y.G. TESİSLERİNDE TESPİT EDİLEN EKSKLER VE YAPILMASI GEREKENLER					
Tesis Yetkilisi/ Adı Soyadı, İmza Sorumlu Elektrik Mühendisi/ Adı Soyadı, Emo Sicil No, İmza					